



Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИСМ001.К01857
от 28 марта 2019 года



Россия
ОАО «Завод РТИ»
344039, г. Ростов-на-Дону,
пер. Павленко, 15
тел./факс: (863) 232-22-27

ИСПЫТАНО
на 20 кВ

ПАСПОРТ № 23/1

Наименование изделия: Ковры диэлектрические резиновые 1-500*500
ГОСТ 4997-75

Месяц изготовления: август 2021 г.

Дата испытания (резиновой смеси): 02.08.2021 г.

Партия №: 38,39,40,41,42,43,44,45,46

№ п/п	Наименование показателя, единицы измерения	Фактические результаты	Нормы по ГОСТ 4997-75
1.	Внешний вид	соответствует	соответствие п. 1.5; 1.6; 1.7
2.	Глубина рифов, мм	2,2	1÷3
3.	Ток утечки, мА/м ² , не более	65,65	160
4.	Испытательное напряжение, кВ	20	20
5.	Условная прочность, МПа, не менее	4,0	4,0
6.	Относительное удлинение, %, не менее	220	200
7.	Твердость по Шору А, у. е.	60	55÷65
8.	Изгиб ковров	соответствует	соответствие п. 1.13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Соответствует ГОСТ 4997-75, изм. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

ПРИМЕЧАНИЕ: Гарантийный срок хранения ковров — три года со дня изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации ковров — три года со дня ввода их в эксплуатацию.

Начальник ОКК _____ О. Ю. Казьмина

Контролер ОКК _____ Т. И. Сецко

