



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00255/21

Серия **RU** № **0318695**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТД СВ Групп» (ООО «ТД СВ Групп»). Место нахождения (адрес юридического лица): 119180, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БОЛЬШАЯ ПОЛЯНКА, ДОМ 51А/9, ЭТАЖ 8, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОРПУС 1, ОФИС 139. Адрес места осуществления деятельности: 141305, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН, ГОРОД СЕРГИЕВ ПОСАД, СКОБЯНОЕ ШОССЕ, ДОМ 8, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 19. Основной государственный регистрационный номер: 1187746954779. Телефон: +74956645050. Адрес электронной почты: info@svprofile.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ТД СВ Групп» (ООО «ТД СВ Групп»). Место нахождения (адрес юридического лица): 119180, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БОЛЬШАЯ ПОЛЯНКА, ДОМ 51А/9, ЭТАЖ 8, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОРПУС 1, ОФИС 139. Адрес места осуществления деятельности: 141305, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН, ГОРОД СЕРГИЕВ ПОСАД, СКОБЯНОЕ ШОССЕ, ДОМ 8, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТА 19. Основной государственный регистрационный номер: 1187746954779.

ПРОДУКЦИЯ Трубы гладкие жёсткие из поливинилхлорида, предназначенные для прокладки кабелей и изолированных проводов, марки «СВ ПРОФИЛЬ», внешним диаметром от 16 до 63 мм согласно Приложению №1 на одном листе (бланк №0732798), выпускаемые в соответствии с ТУ 22.29.29-003-34533021-2018 «Трубы гладкие жёсткие из поливинилхлорида для прокладки кабелей марки «СВ ПРОФИЛЬ».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-090/04-2021 от 15.04.2021 года, выданного испытательной лабораторией Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 412-СС/08-2020 от 14.08.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4 согласно Приложению №2 на одном листе (бланк №0732799). Изделия должны храниться в сухом помещении при температуре не ниже 10°C. Изделия должны распаковываться при температуре не ниже плюс 15°C. Перед распаковкой изделия должны выдерживаться при указанной температуре не менее 12 часов, если они до этого находились при температуре от 0°C до 10°C, и не менее 2 суток - при нахождении их при температуре ниже 0°C. Срок годности - 3 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.04.2021 **ПО** 15.04.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Греский Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Халева Ирина Викторовна (Ф.И.О.)

