

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ТС RU C-RU.AЯ41.B.00040

Серия RU № 0059609

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Центр сертификации и качества "ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ". улица Малкова, дом 26, город Пермь, Пермский край, Россия, 614087. Телефон /факс (342) 237-95-55, 238-05-92, 2379537, адрес электронной почты cskpermstandtest@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.10АЯ41 выдан 26.07.2013 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель»(ООО «Камский кабель»). ОГРН: 1085904004779. Место нахождения и фактический адрес: улица Гайвинская, 105, город Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614030. Телефон (342)2-195-177, (342)2-195-111(сбыт), факс (342)2-195-177, (342)2-195-111(сбыт), адрес электронной почты kamkabel@kamkabel.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель»(ООО «Камский кабель»). Место нахождения и фактический адрес: улица Гайвинская, 105, город Пермь, Пермский край, Российская Федерация, 614030.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66 и 1 кВ марок: ВВГнг(A)-LS, АВВГнг(A)-LS, ВВГЭнг(A)-LS, АВВГЭнг(A)-LS, ВВШнг(A)-LS, АВВШнг(A)-LS различных сечений. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К71-310-2001. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 06С-2014 от 18.03.2014 ИЛ ООО ИЦ "Оптикэнерго", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21КБ29 от 26.06.2013 до 20.07.2016; сертификата соответствия системы менеджмента качества согласно требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ИК34.К00144 от 16.08.2013, сроком до 20.07.2014, выданного ОС систем менеджмента качества ООО «Центр сертификации и качества «ПЕРМЬ-СТАНДАРТ-ТЕСТ», рег. № РОСС RU.0001.13ИК34; акта оценки возможности стабильного выпуска продукции в соответствии с ТУ 16.К71-310-2001 ООО "Камский кабель" на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 № 23 от 06.06.2014;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках в макрорегионах с умеренным и холодным климатом в атмосфере любых типов. Срок хранения кабелей на открытых площадках не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях - не более 10 лет. Срок службы не менее 30 лет. Цифры в скобках относятся к дате изготовления кабелей.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 08.06.2014 ПО 08.06.2019 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



М.П. [подпись] (уполномоченное лицо по сертификации)
[подпись] (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

[подпись] И.С.Боршова (инициалы, фамилия)
[подпись] Г.В.Желнина (инициалы, фамилия)