

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ
ТУ 27.32.13-002-77342679-2022

Обозначение марки	Число жил	Сечение, мм ²	Номинальное напряжение	Класс пожарной безопасности	Конструкция
КВВГ КВВГ-ХЛ КВВГз-ХЛ КВВГЭ КВВГЭ-ХЛ	0,75; 1; 1,5; 2,5	2; 3; 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 61	660 В	О 1.8.2.5.4	1. Жила медная или алюминиевая проволока; 2. Изоляция из ПВХ-пластиката; 3. Поясная изоляция из ПВХ-пластиката, ПЭТ-Э-пленка, ПВХ-пленка; 4. Экран из медной ленты, алюминиевой фольги или из фольгированного композиционного гибкого алюмофлекса; 5. Броня из двух стальных оцинкованных лент (Б, Бб) или из одной профилированной ленты, наложенной с перекрытием (Б, Бб, БбГ) или из стальных оцинкованных проволок (Кб); 6. Оболочка из ПВХ-пластиката; * - буквы «ХЛ» в обозначении марки указывают климатическое исполнение ХЛ, «з» - заполнение.
КВБбГ КВБбГ-ХЛ КВБбШв КВБбШв-ХЛ КВКбШв	4; 6	2; 3; 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37			
КВКбШв-ХЛ КВЭббШв КВЭббШв-ХЛ	10	2; 3; 4; 5; 7; 10; 14; 19			
АКВВГ АКВВГ-ХЛ АКВВГз АКВВГз-ХЛ АКВВГЭ АКВВГЭ-ХЛ	2,5	2; 3; 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 61			
АКВБбГ АКВБбГ-ХЛ АКВБбШв АКВБбШв-ХЛ	4; 6	2; 3; 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37			

