

КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ
ТУ 27.32.13-002-77342679-2022

Обозначение марки	Число жил	Сечение, мм ²	Номинальное напряжение	Класс пожарной безопасности	Конструкция
АКПБПнг(А)-HF	10	2; 3; 4; 5; 7; 10; 14; 19			алюмофлекса; 6. Броня из двух стальных оцинкованных лент.
АКПКПнг(А)-HF					
КВВГнг(А)-FRLS КВВГнг(А)-FRLS-ХЛ КВВГЭнг(А)-FRLS КВВГЭнг(А)-FRLS-ХЛ КВБбШвнг(А)-FRLS	0,75; 1; 1,5; 2,5	2; 3; 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 61	660 В	П 16.1.2.2.2	1. Жила из медной проволоки; 2. Термический барьер из слюдосодержащей ленты; 3. Изоляция из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности; 4. Внутренняя оболочка, наружная оболочка и защитный шланг из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности; 5. Экран из медной ленты, алюминиевой фольги или фольгированного композиционного гибкого алюмофлекса; 6. Броня из двух стальных оцинкованных лент (Б, Бб, БбГ) или из стальных оцинкованных проволок (Кб) *- буквы «ХЛ» в обозначении марки указывают климатическое исполнение ХЛ.
КВБбШвнг(А)-FRLS-ХЛ КВКбШвнг(А)-FRLS КВКбШвнг(А)-FRLS-ХЛ КВЭббШвнг(А)-FRLS	4; 6	2; 3; 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37			
КВЭббШвнг(А)-FRLS-ХЛ КВЭКбШвнг(А)-FRLS КВЭКбШвнг(А)-FRLS-ХЛ	10	2; 3; 4; 5; 7; 10; 14; 19			
КВВГнг(А)-FRLSLTx КВВГнг(А)-FRLSLTx-ХЛ КВВГЭнг(А)-FRLSLTx КВВГЭнг(А)-FRLSLTx-ХЛ КВБбШвнг(А)-FRLSLTx	0,75; 1; 1,5; 2,5	2; 3; 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37; 52; 61	660 В	П 16.1.2.1.2	1. Жила из медной проволоки; 2. Термический барьер из слюдосодержащей ленты; 3. Изоляция из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения; 4. Внутренняя оболочка, наружная оболочка и защитный шланг из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью продуктов горения; 5. Экран из медной ленты, алюминиевой фольги или фольгированного композиционного гибкого алюмофлекса; 6. Броня из двух стальных оцинкованных лент (Б, Бб) или из одной
КВБбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ КВКбШвнг(А)-FRLSLTx КВКбШвнг(А)-FRLSLTx-ХЛ КВЭббШвнг(А)-FRLSLTx	4; 6	2; 3; 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37			

