



## ООО «ЭнергоТехКомплект»

454038, Россия, г. Челябинск ул. Промышленная 1В  
тел.: (351) 218-00-84, 723-01-07  
факс: (351) 218-00-14, 723-01-07  
e-mail: [sales@www.energotk.ru](mailto:sales@www.energotk.ru)

### Коробка испытательная АНПК. 687228.001-02 ОКП 422950

#### ПАСПОРТ

##### 1. Назначение

Коробка испытательная предназначена для установки в щитах распределителей энергии и служит для подключения контрольно - измерительных приборов и временной коммуникации цепей электросчетчиков в условиях УХЛЗ.1 ГОСТ 15150-69.

Коробка испытательная соответствует чертежу АНПК. 687228.001-02 .

##### 2. Технические данные

Номинальное напряжение, В	380-+ 10%
Максимальный ток, А	не более 12
Габаритные размеры, мм	220x68x37

##### 3. Комплектность

Коробка испытательная	-1шт.
Паспорт, на партию	-1шт.

##### 4. Указание по монтажу

Коробка испытательная крепится двумя винтами М5.

При монтаже руководствоваться схемой коробки испытательной




рис.1

##### 5. Сведения о транспортировании и хранении

Коробка испытательная транспортируется всеми видами транспорта.

Условия хранения ОЖ4 ГОСТ 15150-69.

##### 6. Свидетельства о приемке.

Коробка испытательная АНПК. 687228.001-02 партия №  
от \_\_\_\_\_ принята ОТК и соответствует АНПК.687228.001-02 Штамп

ОТК

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 1 2 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.  
Гарантийный срок хранения 6 месяцев.