

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



# VALTEC

Производитель: VALTEC s.r.l., Via Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, ITALY



### ВЕНТИЛЬ ПРЯМОТОЧНЫЙ ЛАТУННЫЙ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ

Артикул **VT. 052**



ПС - 6399

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### 1. Назначение и область применения

Вентиль применяется в системах холодного и горячего водоснабжения и отопления, для настройки, плавного регулирования и перекрытия потока на трубопроводах жидких и газообразных сред с температурой до 130°C.

Направление потока (под золотник) указано стрелкой на корпусе вентили. Благодаря развороту вентильной головки в сторону движения потока, пропускная способность вентили больше, чем у вентили со штоком, перпендикулярным направлению движения потока.

### 2. Технические характеристики


| №     | Характеристика  | Ед.изм.    | Значение        |
|-------|---|------------|-----------------|
| 1     | Класс герметичности затвора   |            | «А»             |
| 2     | Средний полный срок службы  | лет        | 30              |
| 3     | Средний полный ресурс   | циклы      | 15000           |
| 4     | Средняя наработка на отказ  | циклы      | 5000            |
| 6     | Номинальное давление  | МПа        | 1,6             |
| 7     | Интервал температур рабочей среды                                       | °С         | -40 ... +130°С  |
| 8     | Количество полуоборотов вентили от полного открытия до полного закрытия | полуоборот | 9               |
| 9     | Направление потока среды  |            | под золотник    |
| 10    | Конструктивное выполнение штока   |            | невыдвижной     |
| 11    | Ремонтопригодность  |            | ремонтопригоден |
| 12    | Диапазон номинальных диаметров  | дюймы      | 1/2", 3/4", 1"  |
| 13    | Условная пропускная способность для диаметра:                           |            |                 |
| 13.1  | 1/2"  | м3/час     | 5,03            |
| 13.2  | 3/4"  | м3/час     | 9,24            |
| 13.3  | 1"  | м3/час     | 14,9            |
| 14    | Коэффициент сопротивления для диаметра:                                 |            |                 |
| 14.1. | 1/2"  |            | 3,2             |
| 14.2. | 3/4"  |            | 3,0             |
| 14.3. | 1"  |            | 2,8             |

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601


# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

## 3. Графики гидравлических характеристик

1/2




3/4




Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



## 4. Конструкция, материалы и габаритные размеры



Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Корпус вентиля 1 выполнен из горячепрессованной латуни CW617N. Латунная пробка 2 (CW617N) соединена с корпусом на резьбе с уплотнением анаэробным герметиком. Золотниковый ползун 3 (CW614N) соединен червячной передачей с пробкой, поэтому при вращении штока 4 (CW614N), совершает поступательное движение вдоль оси штока, обеспечивая взаимодействие золотника с седлом. Шток имеет тройное сальниковое уплотнение: два сальниковых кольца 8 (EPDM) и сальниковая втулка 9 (PTFE), которая прижимается латунной сальниковой гайкой 5 (CW614N). Нейлоновый маховик 10 (РА-6) крепится к штоку винтом 11. На втулке ползуна закреплен обтекатель 6 (CW614N), прижимающий золотниковую прокладку 7 (EPDM).

| <i>G</i> | <i>B,мм</i> | <i>L,мм</i> | <i>H,мм</i> | <i>Вес,г</i> |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1/2"     | 55          | 95          | 77          | 214          |
| 3/4"     | 70          | 112         | 82          | 396          |
| 1"       | 95          | 133         | 86          | 650          |

### 5. Указания по монтажу

- 5.1. Вентиль может устанавливаться в любом монтажном положении.
- 5.2. Направление движения рабочей среды должно совпадать с направлением стрелки на корпусе.
- 5.3. В соответствии с ГОСТ 12.2.063-81 (2001) п. 3.10, арматура не должна испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрация, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа). При необходимости должны быть предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку от трубопровода. Несоосность соединяемых трубопроводов не должна превышать 3мм при длине до 1м плюс 1мм на каждый последующий метр (СНиП 3.05.01 п. 2.8.).
- 5.4. Муфтовые соединения должны выполняться с использованием в качестве уплотнительных материалов ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал).

### 6. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

- 6.1. Вентиль должен эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик.
- 6.2. Не допускается эксплуатировать вентиль на трубопроводах, транспортирующие жидкие углеводороды.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

6.3. При появлении протечки по штоку, необходимо подтянуть сальниковую гайку до прекращения течи.

### 7. Условия хранения и транспортировки

- 7.1. Изделия должны храниться в упаковке предприятия –изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150.
- 7.2. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии условиями 5 по ГОСТ 15150.

### 8. Утилизация

8.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями на 27.12.2009), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции с 01.01.2010г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

### 9. Гарантийные обязательства

- 9.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 9.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- 9.3. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
  - ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
  - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
  - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
  - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
  - наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
- 9.4. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### 10. Условия гарантийного обслуживания

- 10.1. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- 10.2. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра
- 10.3. Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока Покупателю не возмещаются.
- 10.4. В случае необоснованности претензии, затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.
- 10.5. Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными

Valtec s.r.l.  
Amministratore  
Delegato

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Наименование товара

### ВЕНТИЛЬ ПРЯМОТОЧНЫЙ ЛАТУННЫЙ С НЕВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ

| № | Марка  | Количество |  |
|---|--------|------------|--|
|   |        | Ду         |  |
| 1 | VT.052 |            |  |
| 2 |        |            |  |

Название и адрес торгующей организации \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп или печать  
торгующей организации

Штамп о приемке

С условиями гарантии СОГЛАСЕН:

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_ (подпись)

**Гарантийный срок - Восемьдесят четыре месяца с даты продажи конечному потребителю**

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 11 литер «П», тел/факс (812)3247742, 5674814

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель представляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
  - название и адрес организации, производившей монтаж;
  - основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
  - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция).
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

Отметка о возврате или обмене товара: \_\_\_\_\_

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_